Продуктов фиш

TOSHIBA

Уред - Климатик тип сплит система

Directive 2009/125/EC

Supplier	Toshiba Carrier Corporation
Външно тяло	RAS-2M14G3AVG-E
Вътрешно тяло 1	RAS-B10S4KVG-E
Вътрешно тяло 2	RAS-B10S4KVG-E

Хладилен агент

Тип		R32
Потенциал за глобално затопляне	GWP kgCO2eq	675

Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен аген с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP при изтичането му в атмосферата. Този уред съдържа хладилен агент с GWP равен на 675. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-високо от 1 кг CO2, в продължение на период от 100 години. Никога не се опитвайте да се работите сами с хладилен агент и не разглобявайте продукта самостоятелно без да се обърнете към професионалист.

Ниво на звуковата мощност

		Охлаждане	Отопление
Външно тяло	dB	59	65
Вътрешно тяло RAS-B10S4KVG-E	dB	52	52
Вътрешно тяло RAS-B10S4KVG-E	dB	52	52

Охлаждане

Клас на енергийна ефективност			A++
Проектен товар	Pdesignc	kW	4.0
Сезонна ефективност	SEER		6.60
Сезонна консумация на електричество (*)	Qce	kWh/annum	211

Отопление

			Умерен климат	Студен климат	Топъл климат
Клас на енергийна ефективност			A++	-	A+++
Проектен товар	Pdesignh	kW	3.1	0.0	1.7
Сезонна ефективност	SCOP		4.60	-	5.70
Сезонна консумация на електричество (*)	Qhe	kWh/annum	933	-	412
Мощност на допълнителното подгряване		kW	-	-	-

Обявена отоплителна мощност, при температура в помещението 20°C и външна температура Tj

Tj = -7 °C	Pdh	kW	2.74	-	-
Tj = +2 °C	Pdh	kW	1.68	-	-
Tj = +7 °C	Pdh	kW	1.78	-	-
Tj = +12 °C	Pdh	kW	2.07	-	-
Tj температура на включване на допълнително подгряване	Pdh	kW	2.74	-	-
Tj гранична работна температура	Pdh	kW	0.97	-	-

(*) Базирано на стандартни тестови резултати. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина на употреба и мястото на монтаж на уреда.

Данни за връзка

Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel,France

ПРИМЕРНА КОМБИНАЦИЯ